

Gemeente Haarlem

< >

Postbus 511

2003 PB Haarlem

Datum 27 juni 2019
Aanvraagnummer 20158413
Uw kenmerk 18-06-2019
Contactpersoon < >
Mailadres VRK-OLO@vrk.nl
Telefoonnummer < >
Volgnummer brief < >
Bijlage(n) Geen
Onderwerp Advies brandveiligheid gebruik evenement met aanvullende voorwaarden
Jazz & More editie 2019
Grote Markt e.o.
Haarlem

Geachte mevrouw < >,

Op 18 juni 2019 heb ik van u het verzoek gekregen om een advies te geven over het brandveilig gebruik voor de tijdelijke activiteiten die plaats vinden op de in de aanvraag genoemde locatie(s). De aanvrager is van plan de activiteiten te houden op 14 t/m 17 augustus 2019.

Op basis van de ingediende gegevens is het brandveilig gebruik getoetst aan het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BBGBOP). Hieruit blijkt dat voor de beoogde activiteiten geen gebruiksmelding nodig is.
Ik heb daarnaast geconstateerd dat het beoogde gebruik van de openbare ruimte wel aanleiding geeft tot het opleggen van nadere voorwaarden.

Om te zorgen voor een goede bereikbaarheid, doorgang van materieel of werkruimte voor nood- en hulpdiensten dienen de volgende aanvullende voorwaarden voor het brandveilig gebruik opgenomen te worden in de vergunning.

Voor de hulpverleningsdiensten moet een doorgaande route vrijgehouden worden met een vrije breedte van ten minste 4,50 meter. De vrije doorgaande route moet over een vrije hoogte beschikken van 4,20 meter. Bij toepassing van luifels, terrasschermen e.d. geldt de vrije breedte in uitgeklapte toestand, tenzij deze obstakels binnen 1 minuut verwijderd kunnen worden.

Obstakels zoals wegafzettingen, hekwerken, afvalbakken en controlepoortjes, die de doorgaande vrije route kunnen blokkeren, dienen te allen tijde snel en gemakkelijk te kunnen worden verwijderd.



Datum: 27 juni 2019
Volgnummer brief: < >
Pagina: Pagina 2 van 2

De locaties met podia en horeca dienen te allen tijde vanaf twee zijden benaderbaar te zijn voor de hulpverleningsdiensten. Dit in verband met drukte en beperkte bereikbaarheid in de omgeving tijdens het evenement.

In mogelijke aan- en afvoerroutes van hulpdiensten (Jansstraat, Kruisstraat, Nieuwe Groenmarkt en Damstraat) zijn fietsparkeerplaatsen gepland. Er moet op worden toegezien dat deze tijdelijke voorzieningen de vrije doorgang voor hulpdiensten niet belemmeren.

Bij grote drukte moeten locaties worden aangewezen waar het publiek heen wordt geleid. Dit is nodig om vrije ruimte te creëren voor de hulpverleningsdiensten.

Op de locatie met eetgelegenheden (Mister Makan en Friethoes) moet rekening gehouden worden met onderlinge afstanden tussen de betreffende bakkramen en/of bakwagens en ook de afstand tot bestaande gebouwen (hier de Vishal).

Tussen bakwagens of bakkramen onderling en tot een gebouw moet minimaal 2 meter vrije ruimte aanwezig zijn.

Wanneer bij een bakkraam of bakwagen gebruik gemaakt wordt van gasflessen en er tevens wordt gefrituurd moet de genoemde afstand minstens 5 meter bedragen.

Advies

Als aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan, dan kunt u de aanvrager de vergunning verstrekken.

Algemeen

Of het brandveilig gebruik voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften moet blijken uit een controle ter plaatse. Hieruit kan alsnog voortvloeien dat nadere voorwaarde(n) moeten worden opgelegd. In het kader van de controle op het brandveilig gebruik overige plaatsen verzoeken wij u een kopie van de verstrekte vergunning op te sturen naar het emailadres:

controlebrandpreventie@vrk.nl

Voor vragen c.q. opmerkingen kunt u contact opnemen met < >.

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland
Namens deze,

< >