

Gemeente Haarlem

< >

Postbus 511

2003 PB Haarlem

Datum 17 augustus 2020
Aanvraagnummer 20160223
Contactpersoon < >
Mailadres VRK-OLO@vrk.nl
Telefoonnummer < >
Volgnummer brief < >
Bijlage(n) Geen
Onderwerp Advies brandveiligheid gebruik evenement met aanvullende voorwaarden
Jazz & More 2020, Grote Markt
Haarlem

Geachte mevrouw < >,

Op 7 augustus 2020 heb ik van u het verzoek gekregen om een advies te geven over het brandveilig gebruik voor de tijdelijke activiteiten die plaats vinden op de in de aanvraag genoemde locatie. De aanvrager is van plan de activiteiten te houden van 20 tot en met 22 augustus 2020.

Op basis van de ingediende gegevens is het brandveilig gebruik getoetst aan het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Bbgbop). Hieruit blijkt dat het gemeentelijke aanvraagformulier evenementen ontbrak en het beoogde gebruik aanleiding geeft tot het opleggen van nadere voorwaarden.

In de vergunning dienen de volgende aanvullende voorwaarden voor het brandveilig gebruik opgenomen te worden:

1. Bereikbaarheid hulpverleningsdiensten

De organisatie ziet er op toe dat de bereikbaarheid voor de hulpverleningsdiensten is geborgd.

Hiertoe dienen bij een calamiteit, de calamiteitenroutes vrij te zijn van elk obstakel. De calamiteitenroutes bezitten een vrije breedte van 4,50 meter en een vrije hoogte van minimaal 4,20 meter.

2. Uitgangbreedtes vluchtroutes

De aangewezen nooduitgangen moeten bij een calamiteit direct over de gehele breedte te openen te zijn. De totale vereiste vrije uitgangsbreedte nooduitgang is minimaal 6 meter. De organisatie moet er tevens op toezien dat mogelijke toestroom van ander publiek rondom de overige plaats, het vluchten niet mogen belemmeren.



Datum: 17 augustus 2020
Volgnummer brief: < >
Pagina: Pagina 2 van 2

3. Brandveilig gebruik gebouwen

Het brandveilig gebruik van gebouwen waarin andere door de organisatie van Jazz & More gerelateerde activiteiten plaatsvinden, moeten volden aan hun gebruiksmelding. Ik adviseer de organisatie van Jazz & More te controleren of deze gerelateerde activiteiten passen binnen het brandveilig gebruik van het betreffende gebouw.

4. Basishulpverleningen en ontruiming

De organisatie stelt een ontruimingsplan op en ziet er op toe dat dat er voldoende personen aangewezen en aanwezig zijn die de maatregelen kunnen uitvoeren en dat het ontruimingsplan bij hen bekend is.

5. Brandblusvoorzieningen

De organisatie ziet er op toe dat de overige plaats is voorzien van adequate brandblusvoorziening met een minimale inhoud van 6 liter/ kilogram om een beginnende brand te bestrijden. De brandkranen moeten rondom minimaal 1,5 meter vrij zijn van elk obstakel.

Advies

Als aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan, dan kunt u de aanvrager de vergunning verstrekken.

Algemeen

Of het brandveilig gebruik voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften moet blijken uit een controle ter plaatse. Hieruit kan alsnog voortvloeien dat nadere voorwaarde(n) moeten worden opgelegd. In het kader van de controle op het brandveilig gebruik overige plaatsen verzoeken wij u een kopie van de verstrekte vergunning op te sturen naar het emailadres: < >[@vrk.nl](mailto:vrk@vrk.nl)

Voor vragen c.q. opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer < >.

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland
Namens deze,

< >
< >