

Gemeente Haarlem

< >

Postbus 511

2003 PB Haarlem

Verzenddatum 23 juni 2022
Aanvraagnummer 20163256
Contactpersoon < >
Mailadres VRK-OLO@vrk.nl
Telefoonnummer < >
Volgnummer brief < >
Bijlage(n) Geen
Onderwerp Advies brandveiligheid gebruik evenement met aanvullende voorwaarden
Jazz & More, Grote Markt
Haarlem

Geachte mevrouw < >

Op 20 juni 2022 heb ik van u het verzoek gekregen om een advies te geven over het brandveilig gebruik voor de tijdelijke activiteiten die plaats vinden op de in de aanvraag genoemde locatie. De aanvrager is van plan de activiteiten te houden van 17, 18, 19 & 20 Augustus 2022.

Op basis van de ingediende gegevens is het brandveilig gebruik getoetst aan het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Bbgbp). Hieruit blijkt dat het beoogde gebruik wel aanleiding geeft tot het opleggen van nadere voorwaarden.

In de vergunning dienen de volgende aanvullende voorwaarden voor het brandveilig gebruik opgenomen te worden:

1. Opmerkingen veiligheidsplan

- a. Afstemmingsoverleg/ Veiligheidsteam
De brandweer neemt, op aangeven van de gemeente Haarlem, deel aan het eerste afstemmingsoverleg en sluit daarna aan op afroep.
- b. Inzet brandwacht tijdens evenement
Taakinstructie brandveilig gebruik brandwachten. Tijdens openingstijden wordt door de organisatie ook brandwachten ingezet. Voor het brandveilig gebruik dienen de volgende taakinstructies te worden gehanteerd:
 - De brandwacht voert per half uur een brandronde uit en muteert eventuele bijzonderheden in een vooropgestelde registratie. De registratie moet op aanvraag worden overlegd aan de gemeente.
 - Check op de brandpreventieve maatregelen (vergunning).
 - Het controleren of de nooduitgangen zijn bemenst, indien van toepassing.



Verzenddatum: 23 juni 2022
Volgnummer brief: < >
Pagina: Pagina 2 van 3

- Er geen extreme vuurbelasting wordt gecreëerd op het evenemententerrein (kartonnen bier rekjes e.d. wat ze in de brand kunnen steken).
- Regelmatig controleren of de benodigde/geëiste blusmiddelen nog op de plaats staan waar ze zijn bedoeld en inzetbaar zijn.
- Het blussen van een beginnende brand. Lukt dit niet via de CP, de brandweer alarmeren.
- Bij brand in een tijdelijk bouwwerk, samen met de bewaking, bezoekers ontruimen en begeleiden naar een veilige plaats.
- Zorgen dat vluchtwegen, of aanduidingen daarvan, vrij en goed zichtbaar zijn.
- Indien aanwezig, of het sluiten van rook- en brandwerende deuren niet wordt belemmerd en dat deze voortdurend gesloten zijn.
- Elektrische snoeren, stekkers en toestellen in goede staat verkeren
- Geen brandgevaarlijke situaties ontstaan door onveilig gebruik van vuurwerk, vuur, gas en/of elektriciteit.
- Geen brandgevaarlijke situaties ontstaan als gevolg van de toegepaste versieringen.
- Vrijhouden nooduitgangen, blusmiddelen, brandveiligheidsinstallaties
- Bereikbaarheid voor hulpdiensten waarborgen
- Toezicht houden tijdens bijzondere activiteiten (zoals vuurwerk en open vuur)
- Hulpdiensten assisteren bij calamiteit

2. Maximaal aantal personen VIP-deck

Het VIP-deck is voorzien van 1 trap van 1,50 meter breed. De vluchtcapaciteit is gesteld op 1,50 meter breedte trap x 45 pers/min = 67 personen. De maximale ontruimingstijd is 3 minuten. Op het VIP-Deck mogen maximaal 3 x 67 pers= 201 personen verblijven gelijktijdig.

3. Bereikbaarheid hulpverleningsdiensten

Voor de hulpverleningsdiensten moet een doorgaande route vrijgehouden worden met een vrije breedte van ten minste 4,50 meter. De vrije doorgaande route moet over een vrije hoogte beschikken van 4,20 meter. Bij toepassing van luifels, terrasschermen e.d. geldt de vrije breedte in uitgeklapte toestand, tenzij deze obstakels binnen 1 minuut verwijderd kunnen worden.

Obstakels zoals wegafzettingen, hekwerken, afvalbakken en controlepoortjes, die de doorgaande vrije route kunnen blokkeren, dienen te allen tijde snel en gemakkelijk te kunnen worden verwijderd.

De locaties met podia en horeca dienen te allen tijde vanaf twee zijden benaderbaar te zijn voor de hulpverleningsdiensten. Dit in verband met drukte en beperkte bereikbaarheid in de omgeving tijdens het evenement.



Verzenddatum: 23 juni 2022
Volgnummer brief: < >
Pagina: Pagina 3 van 3

In mogelijke aan- en afvoerroutes van hulpdiensten (Jansstraat, Kruisstraat, Nieuwe Groenmarkt en Damstraat) zijn fietsparkeerplaatsen gepland. Er moet op worden toegezien dat deze tijdelijke voorzieningen de vrije doorgang voor hulpdiensten niet belemmeren.

Bij grote drukte moeten locaties worden aangewezen waar het publiek heen wordt geleid. Dit is nodig om vrije ruimte te creëren voor de hulpverleningsdiensten.

4. (Nood)uitgangen

De organisatie ziet er op toe dat de nooduitgangen zijn voorzien van duidelijke en zichtbare vluchtrouteaanduiding volgens de NEN-EN-ISO-7010 en aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838. De nooduitgangen moeten bij een calamiteit direct en in volledige stand worden open gezet door de beveiliging.

Advies

Als aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan, dan kunt u de aanvrager de vergunning verstrekken.

Algemeen

Of het brandveilig gebruik voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften moet blijken uit een controle ter plaatse. Hieruit kan alsnog voortvloeien dat nadere voorwaarde(n) moeten worden opgelegd. In het kader van de controle op het brandveilig gebruik overige plaatsen verzoeken wij u een kopie van de verstrekte vergunning op te sturen naar het emailadres:

controlebrandpreventie@vrk.nl

Voor vragen c.q. opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer P. Hassing.

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland
Namens deze,

< >
< >